

Kampa-Halle Minden

Stromanschlüsse

Bühnenverteilerschrank: Licht - Gesamtanschluß 250 Ampere 400 Volt

1x3x250	Ampere offene Enden 400 Volt
2x3x125	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
1x3x63	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
1x3x32	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
1x3x16	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt

Bühnenverteilerschrank: Ton - Gesamtanschluß 100 Ampere 400 Volt

1x3x63	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
1x3x32	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt

Aussenverteilerschrank - Westseite: Gesamtanschluß 200 Ampere 400 Volt

1x3x63	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
2x3x32	Ampere Drehstromsteckdosen CEE 400 Volt
2x3x16	Ampere Drehstromsteckdosen CEE 400 Volt
3x1x16	Ampere Schukosteckdosen CEE 230 Volt

Hallenteil A - B - C unter der Südtribüne

4x3x32	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
4x3x16	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
22x1x16	Ampere Schukosteckdosen 230 Volt

Tribüne Süd

2x3x32	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
5x1x16	Ampere Schukosteckdosen 230 Volt

Tribüne Nord

1x3x16	Ampere Drehstromsteckdosen CEE 400 Volt
12x1x16	Ampere Schukosteckdosen 230 Volt
Div.-ISDN Telefonanschlüsse	

VIP-Raum

1x3x16	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
10x1x16	Ampere Schukosteckdosen 230 Volt

Catering

3x3x32	Ampere Drehstromsteckdosen CEE 400 Volt
3x3x16	Ampere Drehstromsteckdosen CEE 400 Volt
10x1x16	Ampere Schukosteckdosen 230 Volt

Foyer -Süd

2x3x16	Ampere Drehstromsteckdosen CEE 400 Volt
5x1x16	Ampere Schukosteckdosen 230 Volt

Foyer-Nord

2x3x16	Ampere Drehstromsteckdosen CEE 400 Volt
10x3x16	Ampere Schukosteckdosen 230 Volt

VIP - Keller

2x3x32	Ampere Drehstromsteckdosen CEE 400 Volt
2x3x16	Ampere Drehstromsteckdosen CEE 400 Volt
12x1x16	Ampere Schukosteckdosen 230 Volt

Haupteingang-Aussensteckdosen

2x3x16	Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
2x1x16	Ampere Schukosteckdosen 230 Volt

Tribüne Süd - Verteilerschrank für Steckdosen Spotlicht/Verfolger

1x3x32 Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
1x3x16 Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
2x1x16 Ampere Schukosteckdose 230 Volt

Aufgang Regieraum Ost -

1x3x32 Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
1x3x16 Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
2x1x16 Ampere Schukosteckdose 230 Volt

Sportlerparkplatz/Sportlereingang West Aussenverteilerschrank

2x3x63 Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
2x3x32 Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
2x3x16 Ampere Drehstromsteckdose CEE 400 Volt
4x1x16 Ampere Schukosteckdose 230 Volt

2 Elektroverlängerungskabel a.15m 5x30qmm/ 5x125 Amp.

1 Elektroverlängerungskabel a.15m 5x16qmm/ 5x 63 Amp.